



RUBRIQUE II: LE CONTROLE

**CL 1.3 CONTRÔLE DU DEPOT + PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES INCENDIES
(« X » ≥ 5 Tonnes)**


OK	Le contrôle est conforme
KO	Un constat d'irrégularité est fait. Le cas échéant, indiquer : - Dans la colonne « RMQ » : « R + un numéro de suite » - Dans la RUBRIQUE III « LES REMARQUES DU CONTROLEUR » : « R + le numéro de suite » + remarque souhaitée
SO	Sans objet.
NC	Non contrôlé – Non contrôlable
	Faire une « X » si une photo a été réalisée en lien avec le critère contrôlé

A. CONTRÔLE DU DEPOT :


!!! que pour les PPP à usage professionnel : PPP spécifiquement agréés pour une utilisation professionnelle tant dans le secteur agricole que dans d'autres.


TI	CRITERES A RESPECTER	OK	KO	SO		RMQ	DISPOSITIONS LEGALES
	<u>Nombre de dépôt :</u> - 1	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			CFR INSTRUCTION
	- > 1	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
	- Nombre :						
	- localiser les dépôts sur un plan avec relevé cadastral	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	- Personnes juridiques responsables des différents dépôts :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
1	<u>Rangement des PPP et des PPNU stockés à l'intérieur du dépôt :</u> Conformes aux prescriptions légales CFR Colonne 7 – FICHE 1A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		AGW 13/06/13- CS- Art 6 et 15
2	<u>Rangements des autres produits</u> Conformes aux prescriptions légales CFR FICHE 1B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		GW 13/06/13- CS- Art 9

CHEK-LIST 1.3 CONTRÔLE DU DEPOT + PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES INCENDIES PPP STOCKES ≥ 5 TONNES
 Cette Check-list est publiée à titre purement informatif. Seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi.


TI	CRITERES A RESPECTER	OK	KO	SO		RMQ	DISPOSITIONS LEGALES
	Entrée du dépôt : - Implantation à + de :						AGW 13/06/13- CS- Art 4
3	o 5 m de la voie publique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
4	o 10 m des habitations de tiers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
5	o 10 m d'une eau de surface	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
6	o 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux souterraines	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
7	o 10 m d'un point d'entrée d'égout public.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
	!!! Les obligations au niveau de l'IMPLANTATION ne s'appliquent pas aux « établissements existants » = Etablissement - dûment déclaré <u>ou autorisé</u> avant le 22/07/2013 ou - pour lequel une déclaration ou une demande de permis a été introduite avant le 22/07/2013 ou - Etablissement dont l'exploitant a, avant le 22/07/2013, consigné dans un registre, la transformation ou l'extension						AGW 13/06/13- CS- Art 3
8	- Pas de communication directe avec un local d'habitation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		AGW 13/06/13- CS- Art 5
9	- Dispose d'un accès direct à partir de la voie publique pour le service d'incendie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		AGW 13/06/13- CS- Art 8

B. PREVENTION DES ACCIDENTS :

TI	CRITERES A RESPECTER	OK	KO	SO		RMQ	DISPOSITIONS LEGALES
10	Consignes d'exploitation : L'UPRO en informe ses préposés et toutes personnes utilisant le matériel d'application de PPP à usage professionnel .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		AGW 11/07/13 - Art. 20
11	Fiche de données de sécurité (FDS) CFR CONTRÔLE DOCUMENTAIRE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		AGW 13/06/13- CS- Art 11
12	Le système de rétention du dépôt : Est conçu de manière à assurer une rétention efficace. CFR FICHE 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		AGW 13/06/13- CS- Art 7
13	Produits absorbants : - Doit y en avoir dans le dépôt ou à proximité immédiate - Type de produits présents :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		AGW 13/06/13- CS- Art 10

TI	CRITERES A RESPECTER	OK	KO	SO		RMQ	DISPOSITIONS LEGALES
14	Le dépôt est aménagé de manière à éviter tout déversement accidentel des produits stockés.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		AGW 13/06/13- CS- Art 7
	<u>Déversement (accidentel ou pas) de PPP :</u> - Y-a-t-il des traces ou une suspicion de déversement (accidentels ou pas) de PPP ? <input type="radio"/> Si OUI → poursuivre la CL <input type="radio"/> Si NON → cocher SO pour le reste de la CL			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
15	Si déversement en eau de surface, ou pouvant conduire à une infiltration dans les eaux souterraines ou dans les égouts publics, y-a-t-il eu un signalement au fonctionnaire chargé de la surveillance au fonctionnaire chargé de la surveillance	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		AGW 13/06/13- CS- Art 14

C. PREVENTION DES INCENDIES :

TI	CRITERES A RESPECTER	OK	KO	SO		RMQ	DISPOSITIONS LEGALES
16	<u>Système de détection des incendies :</u> - Chaque dépôt en est muni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		AGW 13/06/13- CS- Art 13
	- Doit être avec déclenchement d'une alarme locale.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
17	<u>Détecteurs :</u> - Nombre et disposition établis conformément aux prescriptions du service d'incendie territorialement compétent, en fonction de la taille du dépôt. - répondent aux normes propres au matériel utilisé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
18	<u>Extincteurs :</u> - Chaque dépôt en est muni - Type, nombre, disposition fixés conformément aux prescriptions du service d'incendie territorialement compétent, en fonction de la taille du dépôt et de la nature des produits susceptibles d'y être entreposés.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		AGW 13/06/13- CS- Art 12
19	L'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent : - Avant la mise en œuvre du projet et - avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation : <input type="radio"/> des mesures prises et <input type="radio"/> des équipements à mettre en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions dans le respect de la protection du public et de l'environnement.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		

